



NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 12 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G1/2" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO SCARICO G1" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO A PARETE
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- WATER FLOW 12 L/MIN
- MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
- THREAD INLET G1/2" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- THREAD OUTLET G1" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- EPOXY PAINTING
- WALL FIXING

| CODICE | FINITURA | NOTE |
|--------------|---------------|----------|
| 1100/300X-H | ROSSO/RED | |
| 1100/300X-G | VERDE/GREEN | |
| 1100/300X-D1 | GIALLO/YELLOW | RAL 1016 |

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| FILE: 1100_300-H | DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE | | |
| ARCHIVIO: // | | | |
| REPARTO: MON-L | TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F | QUOTE IMPORTANTI | |
| SCALA: 1:4 | TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO | ESPONENTE DI MODIFICA | |
| MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS | | | |
| NORMATIVE: | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| DIS.N°: 1100/300-H | | GRUPPO | |
| - LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA | | - DOCCE DI EMERGENZA/EMERCENGY SHOWERS | |
| - EYE WALL WITH CUP | | | |

| Rev. | DATA | DESCRIZIONE | DIS. | DEL. | PEZZO GREZZO Kg : |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------|------|-------------------------|
| 1 | 21-05-2015 | AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE | AA | TD | PEZZO FINITO Kg : 5.411 |
| PRIMA EMISSIONE: 24-11-1998 | | | | | DISEGNO STAMPO: |
| NOTE: | | | | | FORMATO: A3 |
| | | | | | FOGLIO: 3 |